



КСО-306-КН-8.1ВВ-600


Вид 3D



Габаритные размеры



Однолинейная схема



Наименование	Кол.
Номинальный ток камеры 630 А	
Назначение камеры – Отходящая линия	
Ошибочка АДЗ1Т 50х5 на 630 А	
Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000	1
Блок управления TER_CM_16	1
Разъединитель РВЗ-10-20/630-II	2
Трансформатор тока ТЛО-10 0,5/10P 400/5	2
Релейная защита СИРИУС-2-МЛ	1
Счетчик Меркурий-ARTM2-00 РВ.Г,	1

Перв. примен.	
Справ. N°	
Погр. и дата	
Инв. N° губл.	
Взам. инв. N°	
Погр. и дата	
Инв. N° подл.	

				КСО-306-КН-8.1ВВ-600				
Изм.	Лист	N° докум.	Погр.	Дата	Камера сборная одностороннего обслуживания, с вакуумным выключателем ВВ/TEL-10-20/1000 КСО-306-КН-8.1ВВ-600	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Тепляков						
Пров.		Талапов						
Т. контр.		Климко						
ОТК								
Н. контр.		Гусев						
Утв.		Хитров						
Разработано по заказу ПТО АО "ОРЭС – Тамбов"						Лист	Листов	1
								